

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LICEO NOLFI-APOLLONI -sede liceo classico

Descrizione:

LICEO NOLFI-APOLLONI -sede liceo classico - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-09-2019

Consulente:

Rosati Katia

Luogo:

Fano

Persone che partecipano al sopralluogo:**Note:**

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	Da aggiornare
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	Si	Formazione annuale
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Verificare scadenze e aggiornamenti
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Addetti antincendio verificare quanti lavoratori hanno seguito corso antincendio da 16 ore. Reperire gli attestati delle persone formate. Verificare formazione dei preposti e aspp

DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Attenzione aggiornamento biennale
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di gestione		
Viene rispettato l'art. 26 (DUVRI, Idoneita' Tecnico Professionale, etc)?	No	Fare duvri per impresa pulizie e verificare presenza del documento per le altre ditte
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	Da programmare per nuovo anno scolastico
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	Da aggiornare per i lavoratori che necessitano di dpi
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti?	No	Fare per scuola Apolloni
Sono disponibili i libretti di manutenzione ed uso dei macchinari?	No	Non visti. Occorre reperire per i macchinari usati presso sede Apolloni

Documenti di gestione		
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	Richiedere aggiornamenti a provincia per sede Nolfi e Carducci. Richiedere certificato prevenzione incendi per sede Apolloni
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	Si	Da programmare per nuovo anno scolastico
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Sono compilati i verbali di informazione, formazione, addestramento per tutti i lavoratori?	No	
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Verificare formazione e aggiornamenti per i lavoratori in forza. Provvedere a formazione per gli alunni durante attività di laboratorio
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	No	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire per le tre sedi
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Verificare per sede Apolloni
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	No	Prima di utilizzare sottoporre a controllo compressore sede Apolloni

Impianti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Verificare manutenzione ascensori e montacarichi
Rifiuti		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Si ricorda di compilare registro carico e scarico rifiuti che deve essere riferito ad ogni sede da cui provengono i rifiuti prodotti
Sicurezza delle strutture		
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	Attenzione ai vetri frangibili. Provvedere con pellicola
Prevenzione incendi		
Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	Non tutte
Sono correttamente posizionate e ben distribuite le planimetrie di evacuazione?	Si	
Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta		
Le scale fisse sono munite di corrimano e di parapetto alto	No	Attenzione alle fessure sottostanti pericolo caduta

Scale soppalchi e luoghi con pericolo di caduta

almeno 1m (misurando l'altezza all'inizio del gradino)?

oggetti dall'alto



Illuminazione

I locali appaiono adeguatamente illuminati (corpi luce puliti, etc)?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

Verificare controlli su luci di emergenza

Rischio elettrico

Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?

No

Non in tutti

Rischio elettrico



Aerazione

I locali appaiono adeguatamente aereati (compresi spogliatoi e servizi igienici)?

Si

Rischi chimico e cancerogeno

Sono disponibili le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati?

No

Richiedere.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

E' presente la segnaletica con obbligo di utilizzo dei DPI?

No

Per sede Apolloni

Primo soccorso

Sono presenti le cassette di pronto soccorso?

Si

Controllare contenuto e scadenze