

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

GINO GIROLOMONI COOPERATIVA AGRICOLA

Descrizione:

GINO GIROLOMONI COOPERATIVA AGRICOLA - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-05-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

ISOLA DEL PIANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	No	Migliorare accessibilità magazzino nuovo
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	Sostituire ed integrare cartelli magazzino pasta lunga
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	No	Migliore accessibilità nei magazzini
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	No	Installare cartello attacco VVF zona ingresso

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	

Impianto Elettrico		
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto elettrico di sicurezza gruppo elettrogeno		
Ispezione visiva	Si	
Funzionamento?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Porte Rei		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	No	Installare cartello del generatore a biomassa
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Depositi gpl

Firme

Referente Aziendale	Data 29-05-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 29-05-2019	