

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ARREDOCLASSIC SRL - VIA MARCHE 40

Descrizione:

ARREDOCLASSIC SRL - VIA MARCHE 40 - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-12-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTECCHIO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 Sem 2019

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

| | | |
|--|----|--------------------------------|
| Presenti | Si | |
| Accesso libero da ostacoli | Si | |
| Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si | |
| Regolare funzionamento delle porte | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello interno | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno | Si | Riposizionare cartelli esterni |



Estintori Portatili (o carrellati)

| | | |
|----------|----|--|
| Presenti | Si | |
|----------|----|--|

Estintori Portatili (o carrellati)

| | | |
|----------------------------------|----|--|
| Manutenzione periodica | Si | |
| Accessibilita' | Si | |
| Regolare installazione | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello | Si | |
| Pressione regolare (zona verde) | Si | |
| Presenza spinotto di sicurezza | Si | |

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

| | | |
|-----------------------------------|----|---|
| Presenti | Si | |
| Accessibilita'? | Si | |
| Presenza lastre safe-crash? | Si | |
| Presenza lancia? | Si | |
| Presenza tubazione flessibile? | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si | Riposizionare i cartelli degli idranti sul retro e sui lati |

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?

Si

Migliorare indicazioni delle linee sui QE



Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?

No

Verifica generale delle lampade

Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?

Si

| Impianto Elettrico | | |
|---|--------------------|--|
| Cartello sgancio elettrico demergenza? | Si | |
| Porte Rei | | |
| Presenti? | Si | |
| Tenuta dei cardini? | Si | |
| Tenuta delle guarnizioni? | Si | |
| Assenza di fessurazioni? | Si | |
| Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile | | |
| Ispezione visiva impianto? | Si | |
| Idoneo cartello C.T.? | Si | |
| Segnalazione intercettazione combustibile? | Si | |
| Segnalazione emergenza? | Si | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 06-12-2019 | |

Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

06-12-2019

