

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## ARREDOCLASSIC SRL - VIA MARCHE 40

**Descrizione:**

ARREDOCLASSIC SRL - VIA MARCHE 40 - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

28-05-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTECCHIO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2020

## **1. Introduzione**


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## **1. Contenuti del Registro**

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| <b>Uscite di Emergenza</b>                                   |    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| Presenti                                                     | Si |                                                      |
| Accesso libero da ostacoli                                   | Si | Migliorare accessibilità UE laterali e tenere aperte |
| Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si |                                                      |
| Regolare funzionamento delle porte                           | Si |                                                      |
| Segnalazione con idoneo cartello interno                     | Si |                                                      |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno                     | Si |                                                      |
| <b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>                    |    |                                                      |
| Presenti                                                     | Si |                                                      |
| Manutenzione periodica                                       | Si |                                                      |
| Accessibilita'                                               | Si | Migliorare accessibilità                             |
| Regolare installazione                                       | Si |                                                      |
| Segnalazione con idoneo cartello                             | Si |                                                      |
| Pressione regolare (zona verde)                              | Si |                                                      |

|                                                       |    |                                           |
|-------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|
| <b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>             |    |                                           |
| Presenza spinotto di sicurezza                        | Si |                                           |
| <b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b> |    |                                           |
| Presenti                                              | Si |                                           |
| Accessibilita'?                                       | Si | Migliorare accessibilita                  |
| Presenza lastre safe-crash?                           | Si |                                           |
| Presenza lancia?                                      | Si |                                           |
| Presenza tubazione flessibile?                        | Si |                                           |
| Segnalazione con idoneo cartello?                     | Si |                                           |
| <b>Impianto Elettrico</b>                             |    |                                           |
| Ispezione quadri elettrici?                           | Si | Migliorare indicazioni delle linee sui QE |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?   | Si |                                           |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?    | Si |                                           |
| Cartello sgancio elettrico demergenza?                | Si |                                           |

|                                                                 |                    |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Porte Rei</b>                                                |                    |                                                                                       |
| Presenti?                                                       | Si                 |                                                                                       |
| Tenuta dei cardini?                                             | Si                 |                                                                                       |
| Tenuta delle guarnizioni?                                       | Si                 |                                                                                       |
| Assenza di fessurazioni?                                        | Si                 |                                                                                       |
| <b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b> |                    |                                                                                       |
| Ispezione visiva impianto?                                      | Si                 |                                                                                       |
| Idoneo cartello C.T.?                                           | Si                 |                                                                                       |
| Segnalazione intercettazione combustibile?                      | Si                 |                                                                                       |
| Segnalazione emergenza?                                         | Si                 |                                                                                       |
| <b>Firme</b>                                                    |                    |                                                                                       |
| Referente Aziendale                                             | Data<br>28-05-2020 |  |
| Consulente<br>Consulente ETA                                    | Data<br>28-05-2020 |  |