

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## CENTRO VENTILAZIONE

**Descrizione:**

CENTRO VENTILAZIONE - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

26-11-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

FANO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2020

## **1. Introduzione**

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## **1. Contenuti del Registro**

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| <b>Uscite di Emergenza</b>                                         |    |  |
|--------------------------------------------------------------------|----|--|
| Presenti                                                           | Si |  |
| Accesso libero da ostacoli                                         | Si |  |
| Rispondenza al D.M.<br>3/11/2004 (dispositivi apertura<br>manuale) | Si |  |
| Regolare funzionamento delle<br>porte                              | Si |  |
| Segnalazione con idoneo<br>cartello interno                        | Si |  |
| Segnalazione con idoneo<br>cartello esterno                        | Si |  |
| <b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>                          |    |  |
| Presenti                                                           | Si |  |
| Manutenzione periodica                                             | Si |  |

## Estintori Portatili (o carrellati)



|                                                     |    |  |
|-----------------------------------------------------|----|--|
| Accessibilita'                                      | Si |  |
| Regolare installazione                              | Si |  |
| Segnalazione con idoneo cartello                    | Si |  |
| Pressione regolare (zona verde)                     | Si |  |
| Presenza spinotto di sicurezza                      | Si |  |
| <b>Impianto Elettrico</b>                           |    |  |
| Ispezione quadri elettrici?                         | Si |  |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)? | Si |  |

|                                                                 |                    |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impianto Elettrico</b>                                       |                    |                                                                                       |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?              | Si                 | Fare manutenzione                                                                     |
| <b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b> |                    |                                                                                       |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1                                    | Si                 | Deposito vernici                                                                      |
| <b>Firme</b>                                                    |                    |                                                                                       |
| Referente Aziendale                                             | Data<br>26-11-2020 |   |
| Consulente<br>Consulente ETA                                    | Data<br>26-11-2020 |  |