

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

CENTRO VENTILAZIONE

Descrizione:

CENTRO VENTILAZIONE - Verifica di conformità legislativa

Data:

04-05-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021

CENTRO VENTILAZIONE

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 04-05-2021 - Pagina: 1

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	

CENTRO VENTILAZIONE

Impianto Elettrico		
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	Fare manutenzione
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deposito vernici
Firme		
Referente Aziendale	Data 04-05-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 04-05-2021	