

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

CESAROTTI S.R.L.

Descrizione:

CESAROTTI S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-09-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Sassocorvaro

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2022

CESAROTTI S.R.L.

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 07-09-2022 - Pagina: 1

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| Uscite di Emergenza | | |
|---|----|--|
| Presenti | Si | |
| Accesso libero da ostacoli | Si | |
| Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si | |
| Regolare funzionamento delle porte | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello interno | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno | Si | |
| Estintori Portatili (o carrellati) | | |
| Presenti | Si | |
| Manutenzione periodica | Si | |
| Accessibilita' | Si | |
| Regolare installazione | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello | Si | |
| Pressione regolare (zona verde) | Si | |

Estintori Portatili (o carrellati)

| | | |
|--------------------------------|----|--|
| Presenza spinotto di sicurezza | Si | |
|--------------------------------|----|--|

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

| | | |
|-----------------------------------|----|--|
| Presenti | Si | |
| Accessibilita'? | Si | |
| Presenza lastre safe-crash? | Si | |
| Presenza lancia? | Si | |
| Presenza tubazione flessibile? | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si | |

Impianto Elettrico

| | | |
|---|----|--|
| Ispezione quadri elettrici? | Si | |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)? | Si | |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)? | Si | |
| Cartello sgancio elettrico demergenza? | Si | |

CESAROTTI S.R.L.

| Impianto Elettrico | | |
|---|----|---------------------------------------|
| Denuncia di messa a terra? | Si | |
| Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata? | Si | |
| Porte Rei | | |
| Presenti? | Si | |
| Tenuta dei cardini? | Si | |
| Tenuta delle guarnizioni? | Si | |
| Assenza di fessurazioni? | Si | |
| Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile | | |
| Ispezione visiva impianto? | Si | |
| Idoneo cartello C.T.? | Si | |
| Segnalazione intercettazione combustibile? | Si | |
| Segnalazione emergenza? | Si | |
| Segnalazione aggiuntiva n. 1 | Si | Deposito di materiale infiammabile |

| Firme | | |
|------------------------------|--------------------|---|
| Referente Aziendale | Data 07-09-2022 |  |
| Consulente Consulente ETA | Data 07-09-2022 |  |

CESAROTTI S.R.L.

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 07-09-2022 - Pagina: 6