

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## **CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA**

**Descrizione:**

CODMA O.P. SOC.COOP. AGRICOLA - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

21-07-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Fano

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2021

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Posizionare il cartello nella UE della tettoia posteriore
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	Si	Provato gruppo pompe con esitonpositivo
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Fare manutenzioni alle lampade non funzionanti
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	Fare manutenzioni alle lampade non funzionanti
Cartello sgancio elettrico demergenza?	No	Posizionare i cartelli esterni della cabina e del pulsante

<b>Impianto Elettrico</b>		
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
<b>Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme</b>		
Controllo visivo	Si	Imp. Rilevazione di fughe ammoniaca
Manutenzione periodica	Si	
<b>Impianto di evacuazione fumi e calore</b>		
Controllo visivo	Si	Evacuatore aria zone ricarica muletti
Funzionamento manuale	Si	
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Serbatoio fuori terra di GPL
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Distributore di gasolio
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	Impianto refrigerante ad ammoniaca

### Firme

Referente Aziendale	Data 21-07-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 21-07-2021	