

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ECOCENTRO SRL

Descrizione:

ECOCENTRO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-06-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Serrungarina

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Accesso libero da ostacoli

Si

Portoni sempre aperti



Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica

Si



Accessibilita'

Si

Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	No	Riposizionare quelli a terra
		

Segnalazione con idoneo cartello	No	
----------------------------------	----	--

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	No	Fare manutenzione alle cassette

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Presenza lancia?	Si
Presenza tubazione flessibile?	Si



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
-----------------------------------	----	--

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Fare manutenzione
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	N. 2 Serbatoi di gasolio per autotrazione da 5mc e 7mc
------------------------------	----	--



Firme

Referente Aziendale	Data 10-06-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 10-06-2021 ECOCENTRO SRL	