

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ECOCENTRO SRL

Descrizione:

ECOCENTRO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-12-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

URBANIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021


1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Accesso libero da ostacoli	Si	Portoni sempre aperti
Estintori Portatili (o carrellati)		
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	No	Riposizionare quelli a terra
Segnalazione con idoneo cartello	No	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	No	Fare manutenzione alle cassette
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	

Impianto Elettrico		
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Fare manutenzione
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	N. 1 Serbatoio di gasolio per autotrazione da 7mc
Firme		
Referente Aziendale	Data 17-12-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 17-12-2021	