

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

GROSSFRUIT SAS

Descrizione:

GROSSFRUIT SAS - Verifica di conformità legislativa

Data:

01-10-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Fano

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

GROSSFRUIT SAS

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 01-10-2019 - Pagina: 1

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Porte emergenza dei depositi sempre aperte
Accesso libero da ostacoli	No	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Non pertinente	
Regolare funzionamento delle porte	Non pertinente	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Non pertinente	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Non pertinente	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	No	Estintori gasolio sotto tettoia adiacente, Estintore per GPL non in posizione limitrofa

Estintori Portatili (o carrellati)



Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	

Impianto Elettrico		
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Non pertinente	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Non pertinente	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Non pertinente	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	Distributore gasolio
		

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Idoneo cartello C.T.?	Non pertinente	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Non pertinente	
Segnalazione emergenza?	Non pertinente	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Serbatoio GPL


Firme

Referente Aziendale	Data 01-10-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 01-10-2019	

GROSSFRUIT SAS