

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## GROSSFRUIT SAS

**Descrizione:**

GROSSFRUIT SAS - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

08-05-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Fano

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2020

GROSSFRUIT SAS

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 08-05-2020 - Pagina: 1

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Porte emergenza dei depositi sempre aperte
Accesso libero da ostacoli	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	Estintori gasolio sotto tettoia adiacente, posizionare un estintore in posizione limitrofa al serbatoio GPL
----------	----	---



Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--

## Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	Distributore gasolio da 7mc

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

Serbatoio GPL - liberare perimetro da materiale infiammabile e pulire zona da arbusti e rami



### Firme

Referente Aziendale

Data

08-05-2020

### Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

08-05-2020

