

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

GROSSFRUIT SAS

Descrizione:

GROSSFRUIT SAS - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-03-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Fano

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021

GROSSFRUIT SAS

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 26-03-2021 - Pagina: 1

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	Estintori del gasolio sotto la tettoia adiacente, posizionare anche un estintore in posizione limitrofa al serbatoio GPL
----------	----	--



Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--



Accessibilita'	Si	
----------------	----	--

GROSSFRUIT SAS

Estintori Portatili (o carrellati)

Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Distributore gasolio da 7mc del 2002
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Serbatoio GPL - tenere il perimetro pulito e libero da materiale combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 26-03-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 26-03-2021	

GROSSFRUIT SAS

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 26-03-2021 - Pagina: 5