

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## GROSSFRUIT SAS

**Descrizione:**

GROSSFRUIT SAS - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

18-08-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

Fano

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2021

GROSSFRUIT SAS

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 18-08-2021 - Pagina: 1

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

### Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	Valutare di posizionare un estintore carrellato vicino al gasolio ed un estintore vicino al GPL, per adeguare alla nuova norma antincendio, prima del rinnovo con scadenza 6/10/2021
Manutenzione periodica	Si	




Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

GROSSFRUIT SAS

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 18-08-2021 - Pagina: 3

**Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile**

Ispezione visiva impianto?	Si	Non depositare materiali combustibili intorno al distributore di gasolio
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Serbatoio GPL - tenere il perimetro pulito e libero da materiale combustibile
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 18-08-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 18-08-2021	

**GROSSFRUIT SAS**

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 18-08-2021 - Pagina: 4