

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

LOMBARDI GIULIO SAS DI LOMBARDI

Descrizione:

LOMBARDI GIULIO SAS DI LOMBARDI - Verifica di conformità legislativa

Data:

09-04-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	Mantenere libera il più possibile la porta laterale
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	Fare manutenzione all'uscita laterale
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Migliorare la visibilità della porta laterale
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	


Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Fare manutenzione generale

Impianto Elettrico		
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	Bruciatori della brunitura e tubi radianti
		
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	Pulsante generale
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Mantenere pulita e libera da materiali combustibili la zona dei bruciatori
Firme		
Referente Aziendale	Data 09-04-2021 LOMBARDI GIULIO SAS DI LOMBARDI	

Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

09-04-2021

