

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

MONTEFELTRO FORAGGI SRL

Descrizione:

MONTEFELTRO FORAGGI SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-6-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

SASSOCORVARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2022

1. Introduzione


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro


Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
		
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	Riposizionare in alto gli estintori del gasolio
Segnalazione con idoneo cartello	Si	Riposizionare cartello all'interno e all'esterno dell'officina

MONTEFELTRO FORAGGI SRL

Estintori Portatili (o carrellati)		
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	
		
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	Fare manutenzione a cassetta deposito pellet, deposito via del molino
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	

Impianto antincendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?

Si

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?

Si

Riparare quadro deposito pellet

Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?

Si

Cartello sgancio elettrico demergenza?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

Impianto fotovoltaico su copertura dell'ex deposito via del molino

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?

Si

Impianto essiccazione

MONTEFELTRO FORAGGI SRL

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	Pulire la zona interno all'intercettazione del combustibile
Segnalazione emergenza?	Si	Generale
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Distributore di gasolio dotato di n.2 estintori e n.1 carrellato
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-6-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 18-6-2022	