

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SCHNELL S.p.A.

Descrizione:

SCHNELL S.p.A. - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-11-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTEMAGGIORE AL METAURO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Alberto Patrignani

Note:

secondo semestre 2019

SCHNELL S.p.A.

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 06-11-2019 - Pagina: 1

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)		
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	

Impianto Elettrico		
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Serbatoi GPL

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Firme

Referente Aziendale	Data 06-11-2019	
Consulente Consulente ETA	Data 06-11-2019	