

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## SCHNELL S.p.A.

**Descrizione:**

SCHNELL S.p.A. - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

10-12-2020

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTEMAGGIORE AL METAURO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2020

SCHNELL S.p.A.

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 10-12-2020 - Pagina: 1

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

## Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	

SCHNELL S.p.A.

<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Lampade non funzionanti in sostituzione
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	Lampade non funzionanti in sostituzione
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
<b>Impianto elettrico di sicurezza gruppo di continuita'</b>		
Ispezione locale	Si	Capannone B
Funzionamento gruppo?	Si SCHNELL S.p.A.	

<b>Impianto elettrico di sicurezza gruppo di continuita'</b>		
Funzionamento lampade?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	CT della mensa, N. 2 Bruciatori cabine e bruciatori in copertura per strisce radianti in copertura
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Serbatoi GPL
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 10-12-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 10-12-2020	