

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SOC.COOP.AGRICOLA FALCINETO A RL

Descrizione:

SOC.COOP.AGRICOLA FALCINETO A RL - Verifica di conformità legislativa

Data:

31-05-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021


1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Porte laterali sempre aperte in orario lavorativo
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Posizionare cartello UE posteriore
		
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Riposizionare cartelli esterni corretti
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)		
Manutenzione periodica	Si	
		
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspì		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	

SOC.COOP.AGRICOLA FALCINETO A RL

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	Sostituire o fare collaudo
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	Presente un impianto FV in copertura
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Segnalazione intercettazione combustibile?

Si

Segnalazione emergenza?

Si

Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

Distributore mobile di gasolio da 5mc




Segnalazione aggiuntiva n. 2

Si

Distributore fisso di gasolio



SOC.COOP.AGRICOLA FALCINETO A RL

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	Si	Deposito oli
Firme		
Referente Aziendale	Data 31-05-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 31-05-2021	