

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

VERNICIATURE TIEMME DI RIDOLFI M

Descrizione:

VERNICIATURE TIEMME DI RIDOLFI M - Verifica di conformità legislativa

Data:

31-03-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

VALLEFOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2921

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	Migliorare l'accessibilita
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	Sostituire i vecchi cartelli



Pressione regolare (zona verde)	Si	VERNICIATURE TIEMME DI RIDOLFI M
---------------------------------	----	----------------------------------

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Non pertinente	Aggiungere n. 2 estintori in CT e cartello esterno

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
----------	----	--



Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

VERNICIATURE TIEMME DI RIDOLFI M

Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Porte Rei		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	


VERNICIATURE TIEMME DI RIDOLFI M

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deposito vernici



Firme

Referente Aziendale	Data 31-03-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 31-03-2021	