

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

# AUTOCARR.BINDA & SCATTOLINI SNC

**Descrizione:**

AUTOCARR.BINDA & SCATTOLINI SNC - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

30-05-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTECCHIO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	No	Migliorare l'accessibilità della via di esodo posteriore
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilità	Si	Migliorare accessibilità generale
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	

**Estintori Portatili (o carrellati)**

Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

**Impianto Elettrico**

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Riposizionare il cartello posteriore
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

**Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile**

Ispezione visiva impianto?	Si	Bruciatore cabina
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	

**Firme**

		 <b>AUTOCARR.BINDA &amp; SCATTOLINI SNC</b>
--	--	--

### Firme

Referente Aziendale	Data 30-05-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 30-05-2022	