

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

DAGOMEDIA SRL

Descrizione:

DAGOMEDIA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

03-10-2017

Consulente:

Filippo Gentilotti

Luogo:

FANO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Mariani Francesco

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	No	Vedi mail del 02/10/2017.
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	No	MARIANI FRANCESCO: corso di formazione della durata di 16 ore. Vi verrà inviata relativa proposta commerciale.
E' stato individuato un medico competente?	Non pertinente	Utilizzo di VDT inferiore alle 20 h/settimana.
E' stata verbalizzata la rinuncia da parte dei lavoratori ed e' stata notificata agli organismi paritetici?	No	Vi verrà consegnato Verbale di Rinuncia.
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	MARIANI FRANCESCO: corso di formazione della durata di 12 ore. Vi verrà inviata relativa proposta commerciale.
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	No	MARIANI FRANCESCO: corso di formazione della durata di 4 ore. Vi verrà inviata relativa proposta commerciale.
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	In fase di redazione.
Documenti di gestione		
E' presente la modulistica per la gestione dei contratti in appalto?	No	Vi verrà inviata modulistica per TENTI ELISA.
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Non pertinente	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Non pertinente	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
E' presente un programma per la formazione dei lavoratori?	Si	
E' presente una procedura per l'informazione, la formazione e l'addestramento in caso di neoassunti o di cambio mansione?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Occorre formare tutti i lavoratori (soci lavoratori inclusi) attraverso un corso della durata di 8 ore. Vi verrà inviata relativa proposta commerciale.
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	Reperire.
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	Reperire.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Vertice con il vs Amministratore di Condominio.
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Ok verifiche periodiche tramite ditta privata abilitata.
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	Verificare quantitativo f-gas presenti nell'impianto di condizionamento.
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	Affiggere cartellonistica ben visibile al di sopra dell'estintore oppure (consigliato) installare piantana.

Domande	Risposte	Dettagli
		
Estintori ben posizionati?	No	Appendere estintori o predisporre piantana.
		
Estintori facilmente raggiungibili?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Presidi antincendio controllati semestralmente	No	Verificare se effettuato controllo semestrale.
Immagazzinamento		
Scaffalature in buone condizioni?	Si	
Sono segnalate le portate massime delle scaffalature?	No	Verificare se ancorate a parete o pavimento.
Le scaffalature sono ancorate	No	

Domande	Risposte	Dettagli
		
Illuminazione		
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	Si	
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	No	Affiggere adeguata segnaletica.

Domande	Risposte	Dettagli
		
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	Si	
Primo soccorso		
Il contenuto e' controllato periodicamente?	No	Verificare contenuto e scadenza prodotti.

Domande	Risposte	Dettagli
		
Le cassette sono segnalate chiaramente?	No	Affiggere cartellonistica su porta ingresso locali in cui si trova la Cassetta.
Rischi ufficio		
Archivi e scaffalature in buono stato di manutenzione?	Si	
Buona condizione delle sedie?	Si	
Scrivanie in buone condizioni?	Si	
I cavi nelle postazioni PC sono disposti in modo tale da evitare inciampi e cadute?	No	Controllare ed eventualmente migliorare.
Gli schermi sono orientati in modo da ridurre abbagli e riflessi dalle fonti di luce?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Fotocopiatrici posizionate in zone aereeate?	Si	
Manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	Verificare manutenzione impianti e filtri.
Poggiapiedi in dotazione a chi ne fa richiesta?	No	Verificare se presenti richieste.
Firme		
Referente Aziendale	Data 03-10-2017	
Consulente Filippo Gentilotti	Data 03-10-2017	