

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SITECH SRL - via Alessandrini 5

Descrizione:

SITECH SRL - via Alessandrini 5 - Verifica di conformità legislativa

Data:

10-12-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTECALVO IN FOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

4 trimestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

| Uscite di Emergenza | | |
|--|----|--|
| Presenti | Si | Adeguare uscite di emergenza laterali (corsia C28 e corsia B09) come da progetto approvato |
| Accesso libero da ostacoli | Si | |
| Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale) | Si | |
| Regolare funzionamento delle porte | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello interno | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello esterno | Si | |
| Estintori Portatili (o carrellati) | | |
| Presenti | Si | |
| Manutenzione periodica | Si | |

Estintori Portatili (o carrellati)



| | | |
|---|----|--|
| Accessibilita' | Si | |
| Regolare installazione | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello | Si | Riposizionare cartello all'esterno per estintore cabina elettrica e centrale termica |
| Pressione regolare (zona verde) | Si | |
| Presenza spinotto di sicurezza | Si | |
| Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi | | |
| Presenti | Si | |
| Accessibilita'? | Si | |

| Impianto antincendio fisso ad idranti e/o naspì | | |
|--|----|--|
| Presenza lastre safe-crash? | Si | |
| Presenza lancia? | Si | |
| Presenza tubazione flessibile? | Si | |
| Segnalazione con idoneo cartello? | Si | Sostituire cartello scolorito idrante n.29, 33, 36, 40 |
|  | | |
| Impianto Elettrico | | |
| Ispezione quadri elettrici? | Si | |
| Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)? | Si | |
| Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)? | Si | |

| Impianto Elettrico | | |
|--|----|---------------------------------|
| Cartello sgancio elettrico demergenza? | Si | |
| Denuncia di messa a terra? | Si | |
| Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata? | Si | |
| Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme | | |
| Controllo visivo | Si | |
| Accessibilita' pulsanti allarme? | Si | |
| Presenza idonea cartellonistica? | Si | |
| Manutenzione periodica | Si | Effettuata prova di evacuazione |
| Porte Rei | | |
| Presenti? | Si | |
| Tenuta dei cardini? | Si | |
| Tenuta delle guarnizioni? | Si | |
| Assenza di fessurazioni? | Si | |

| Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile | | |
|---|--------------------|---|
| Ispezione visiva impianto? | Si | |
| Idoneo cartello C.T.? | Si | |
| Segnalazione intercettazione combustibile? | Si | |
| Segnalazione emergenza? | No | |
| Firme | | |
| Referente Aziendale | Data 10-12-2020 | |
| Consulente Consulente ETA | Data 10-12-2020 |  |