

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SITECH SRL - via Alessandrini 5

Descrizione:

SITECH SRL - via Alessandrini 5 - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-06-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTECALVO IN FOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 trimestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	Adeguare uscite di emergenza laterali (corsia C28 e corsia B09) come da progetto approvato
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	posizionare all'esterno il cartello per gli estintori della cabina elettrica e della centrale termica



Estintori Portatili (o carrellati)

Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	


Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
----------	----	--



Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Sostituire cartelli idranti n.29, 36, 40
-----------------------------------	----	--

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto Elettrico		
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Porte Rei		
Presenti?	Si	Tenere chiuse le porte REI presenti
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	No	Riposizionare cartello sgancio elettrico CT
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-06-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 24-06-2021	