

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SITECH SRL - via Alessandrini 5

Descrizione:

SITECH SRL - via Alessandrini 5 - Verifica di conformità legislativa

Data:

26-11-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTECALVO IN FOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

4 trimestre 2021

1. Introduzione


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Allineare le UE del progetto depositato con lo stato di fatto
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'

Si


Regolare installazione


Si

Segnalazione con idoneo cartello


Si

posizionare all'esterno del locale il cartello per gli estintori della centrale termica



Estintori Portatili (o carrellati)		
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
		
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?

Si

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?

Si

Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?

Si

Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?

Si

Cartello sgancio elettrico demergenza?


Si

Denuncia di messa a terra?

Si

Impianto Elettrico		
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	
Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Porte Rei		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	Centrale termica e post- combustore

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	