

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

RIMA DI LA TORRE RENATO

Descrizione:

RIMA DI LA TORRE RENATO - Verifica di conformità legislativa

Data:

19-11-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTELABBATE

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:


1 semestre 2020

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	Verificare uscita laterale area produttiva
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Posizionare cartello UE deposito e linea verniciatura
		
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Cartello UE deposito
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	


RIMA DI LA TORRE RENATO

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	

Impianto antincendio fisso ad idranti e/o naspi



Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Fare manutenzione ordinaria

Impianto Elettrico



Cartello sgancio elettrico
demergenza?

Si

Denuncia di messa a terra?

Si

Sgancio Generale /
Differenziali Prova funzionale
da parte di Ditta
Specializzata?

Si

Porte Rei

Presenti?

Si

Fare manutenzione alle porte
REI dell'ufficio

Tenuta dei cardini?

Si

Tenuta delle guarnizioni?

Si

Assenza di fessurazioni?

Si

RIMA DI LA TORRE RENATO

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deposito vernici - NB a fine giornata riposizionare le vernici non necessarie nel deposito
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Post-bruciatore



Firme

Referente Aziendale	Data 19-11-2020	
RIMA DI LA TORRE RENATO		

Firme		
Consulente Consulente ETA	Data 19-11-2020	