

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## RIMA DI LA TORRE RENATO

**Descrizione:**

RIMA DI LA TORRE RENATO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

16-06-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTELABBATE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	Adeguare l'uscita laterale area produttiva
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Posizionare cartello nell'uscita del deposito
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Posizionare cartello nell'uscita del deposito
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	In attesa di 1' 2022
Accessibilita'	Si	

## Estintori Portatili (o carrellati)



Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	

RIMA DI LA TORRE RENATO

<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Fare manutenzione alle lampade presenti
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	Fare manutenzione alle porte REI dell'ufficio
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	Centrale termica e postcombustore
RIMA DI LA TORRE RENATO		

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	Postcombustore e CT
Segnalazione emergenza?	Si	Postcombustore e CT
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deposito vernici - NB a fine giornata riposizionare quanto non necessario nell'apposito deposito
Segnalazione aggiuntiva n. 2	Si	Postcombustore

### Firme

Referente Aziendale	Data 16-06-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 16-06-2022	