

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## RIMA DI LA TORRE RENATO

**Descrizione:**

RIMA DI LA TORRE RENATO - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

24-11-2022

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

MONTELABBATE

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

2 semestre 2022

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Posizionare cartello nell'uscita del deposito e nell'uscita laterale
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	Posizionare cartello nell'uscita del deposito
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	1 controllo effettuata a maggio 2022
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Pressione regolare (zona verde)	Si	Controllare la pressione dell'estintore carrellato del deposito
---------------------------------	----	---



Presenza spinotto di sicurezza	Si	
--------------------------------	----	--

### Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	

RIMA DI LA TORRE RENATO

<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Fare manutenzione alle lampade
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	Fare manutenzione alle porte REI dell'ufficio
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si	Centrale termica e postcombustore
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	Postcombustore e CT
Segnalazione emergenza?	Si	Postcombustore e CT

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deposito vernici - NB a fine giornata riposizionare quanto non necessario nell'apposito deposito
------------------------------	----	--

### Firme

Referente Aziendale	Data 24-11-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 24-11-2022	