

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI TALAMELLO - Mensa scuola primaria

Descrizione:

COMUNE DI TALAMELLO - Mensa scuola primaria - Verifica di conformità legislativa

Data:

16-9-2020

Consulente:

Ceccarelli Michele

Luogo:

TALAMELLO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ceccarelli Michele, operaio Montefeltro Servizi

Note:

solo scuola primaria (nella materna non presente personale comunale)

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
---------------------------------------	----	--

Prevenzione incendi

Gli estintori sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, cartellonistica corretta, altezza adeguata)?	Si	
Gli idranti sono installati correttamente (facilmente raggiungibili, adeguatamente segnalati, buone condizioni, etc)?	Non pertinente	
Le valvole del gas sono segnalate e sono facilmente raggiungibili?	No	identificare con idonea cartellonistica la valvola di intercettazione del metano



I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	No	verniciare di colore giallo le tubazioni contenenti gas metano
--	----	--


Prevenzione incendi



Macchine ed attrezzature

Le macchine e le attrezzature sono mantenute pulite?	Si	
Il pavimento intorno alle macchine e' mantenuto pulito?	Si	
Le protezioni risultano in buone condizioni?	No	il tritacarne non presenta la griglia di protezione per le mani
Illuminazione a disposizione appare adeguata al compito?	Si	
I rischi residui sono segnalati con cartellonistica?	No	installare cartellonistica indicante i pericoli (es. pericolo alte temperature)

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

I lavoratori fanno un uso regolare e corretto dei DPI?	Si	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	il personale con mansione di cuoco non dispone di guanti anticalore. Acquistare guanti anticalore di classe idonea alla temperatura con utilizzo del forno
Firme		
Referente Aziendale	Data 16-9-2020	
Consulente Ceccarelli Michele	Data 16-9-2020	