

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI

Descrizione:

LICEO SCIENTIFICO STATALE G. MARCONI - Verifica di conformità legislativa

Data:

06-11-2017

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

PESARO

Persone che partecipano al sopralluogo:

iacchini

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
Organigramma e Formazione		
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Oscardo Severi
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	medico nominato il 1/9/11
Il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato comunicato telematicamente all'INAIL?	Si	comunicato il 4/10/2012
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	aggiornamento fatto il 16/5/16. provvedere ad effettuare un aggiornamento di 8 ore ATTENZIONE! eleggere altri 2 RLS
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	nominati il 9/9/15: berlini, cenciarelli, bolognese, bianco, damen
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	necessario aggiornare i corsi di primo soccorso

Domande	Risposte	Dettagli
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	nominato nel 2015: cenciarelli, battaglia, bei, quieti, elminiti, bianco
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	corso aggiornato il 20/05/2016. NB. mancano gli attestati
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validità?	No	
DVR		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	aggiornare entro febbraio 2018
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

Domande	Risposte	Dettagli
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa alle sostanze pericolose, agenti cancerogeni e mutogeni, e' in corso di validita'?	Si	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	
E' ripsettata la periodicità dei monitoraggi stabilita dalla norma UNI EN 689?	Non pertinente	
Documenti di gestione		
E' presente il piano di evacuazione di emergenza?	No	aula 33 senza planimetria proteggere le planimetrie per non farle rovinare

Domande	Risposte	Dettagli
		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Si	
Sono stati effettuati da parte del medico competente i sopralluoghi negli ambienti di lavoro?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	No	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	No	richiedere a provincia lo stato dell'arte sul cpi
Piano di evacuazione	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	richiedere registro
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	verificare che tutti i lavoratori siano formati
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	richiedere documentazione
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	No	richiedere documentazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	richiedere documentazione
L' edificio e' autoprotetto?	No	richiedere documentazione
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	No	richiedere documentazione
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	richiedere copia della documentazione
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	richiedere i documenti

Domande	Risposte	Dettagli
Sicurezza delle strutture		
Pavimenti privi di buche e/o inciampi?	Si	
Ingressi e passaggi mantenuti puliti da ingombri?	Si	
Nelle vetrate sono assenti fratture o vetri fragili che possono causare pericoli di infortuni?	No	vetrine con vetro non protetto (laboratori, biblioteca) presenza di vetrine vetri rotti in prossimità delle scale di emergenza
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	infiltrazioni in aula informatica

Domande	Risposte	Dettagli
		
Prevenzione incendi		
Estintori con cartellonistica presente e facilmente visibile?	Si	
Estintori ben posizionati?	No	aula 56 aula 59 manca estintore dove segnalato
		
Estintori facilmente raggiungibili?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Idranti con cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	idranti fuori uso
		
I tubi (interni ed esterni) di adduzione del combustibile sono colorati di giallo?	Si	
Vie di fuga e uscite di emergenza: cartellonistica presente e facilmente visibile?	No	segnalare in biblioteca segnalare uscita esterna segnalare uscite e vie di fuga nella succursale
		 

Domande	Risposte	Dettagli
Uscite di emergenza libere da ingombri?	No	
		
Uscite di emergenza con sistemi di apertura omologati CE?	No	
		
Uscite di emergenza facilmente apribili nel verso dell'esodo?	No	l'anta sinistra non si apre

Domande	Risposte	Dettagli
		
Punti di raccolta in caso di evacuazione segnalati?	No	
Presidi antincendio controllati semestralmente	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	distanza fra ultimo ripiano e soffitto inferiore a 60cm
		

Domande	Risposte	Dettagli
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	mantenere pulito e liberonda ingombri
		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	estintore mancante nel corridoio al piano 1
		
Illuminazione		

Domande	Risposte	Dettagli
Corpi luce mantenuti puliti e in buone condizioni?	No	aula 56
		 
I locali appaiono adeguatamente illuminati?	Si	
Rischio elettrico		
Sui principali quadri elettrici sono presenti i cartelli di Divieto di spegnere incendi con acqua e pericolo folgorazione?	Si	
Nei quadri elettrici sono presenti gli sportelli e risultano chiusi?	Si	
I cavi sono disposti in modo tale da non creare fonte di inciampo?	No	aula di fisica n. 56

Domande	Risposte	Dettagli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	banco da lavoro in ferro. Verificare la messa a terra
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	cavi elettrici a vista in biblioteca

Domande	Risposte	Dettagli
		
Segnalazione aggiuntiva n. 3	No	campanella facilmente raggiungibile. verificare che la campanella sia alimentata a bassissima tensione
		
Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Accesso libero da ostacoli	No	succursale
		
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	
		
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	infiltrazioni

Domande	Risposte	Dettagli
		
Estintori Portatili (o carrellati)		
Pressione regolare (zona verde)	No	palestra
		
Porte Rei		
Presenti?	Si	

Domande	Risposte	Dettagli
Tenuta delle guarnizioni?	No	
Assenza di fessurazioni?	No	in succursale
Firme		
Referente Aziendale	Data 06-11-2017	
Consulente Terenzi Federico	Data 06-11-2017	