

# Verifica di conformità legislativa

Condotto per

## COMUNE DI PETRIANO - Municipio

**Descrizione:**

COMUNE DI PETRIANO - Municipio - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

04-09-2019

**Consulente:**

Terenzi Federico

**Luogo:**

Petriano

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

bruscolini

**Note:**

## Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

### Organigramma e Formazione

E' presente l'organigramma aziendale?	No	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Paolo Bruscolini con delibera
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Oscardo Severi
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	In fase di nuova nomina
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Pierini Claudio Corso fatto nel 2011 Ultimo aggiornamento fatto l 16/12/15
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Pierini e Radi Terebindi
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Pierini fatto Corso di aggiornamento il 6/11/2018 Radi Massimo dev fare il corso
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Pierini e Del Monte Terebindi
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Pierini fatto corso il 15/11/18 Del Monte fatto corso il 16/10/13 Terebindi fatto corso 8/2/2008

<b>Organigramma e Formazione</b>		
Sono stati individuati dirigenti e preposti?	Si	Responsabili di settore : bruscolini, del monte, volpini Capo operaio: Severini
Dirigenti e preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	Formare i preposti
<b>DVR</b>		
Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	No	18/11/17 Mancano firme medico e rls
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	No	
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	No	

<b>DVR</b>		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Non pertinente	
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Si	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	8/5/13
E' presente il piano di emergenza?	Si	
<b>Documenti di gestione</b>		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sovvergianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	

### Documenti di gestione

E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Elementari e medie Sala convegni
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Rifare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Aggiornare la formazione Generale 18/6/13 Specifica 25/6/13  Da formare: Vichi Terebindi Rugoletti
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Severini e Alessi: 21/11/18

### Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori

Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Corso terna 16/11/18: severini e Alessi Corso trattori: 2311/2018
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 4 marzo 2013?	No	
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	No	

### Impianti

E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Scuola media gallo: 6/12/2017 Materna capoluogo: 27/9/2007 Materna Gallo: 8/10/2009 Centro sociale: / Municipio: / Magazzino: / Cimitero : /
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Verifiche fatte dal terzo responsabile Santini Novelio Più srl

<b>Impianti</b>		
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	No	
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Verificare I carrelli montafretri
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Manutenzione MEAD Ascensore Scuola media  Manutenzione CEAM ADRIATICA Elevatore Materna gallo Elevatore elementare gallo
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
<b>Impianti contenenti F-GAS</b>		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	UTA presente al centro civico contenete Fgas R410A  Verificare lo stato dell'arte per scuola elementare e medie
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 04-09-2019	

### Firme

Consulente  
Terenzi Federico

Data  
04-09-2019

