

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

COMUNE DI PETRIANO - Municipio

Descrizione:

COMUNE DI PETRIANO - Municipio - Verifica di conformità legislativa

Data:

24-02-2021 08:52:57

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

Petriano

Persone che partecipano al sopralluogo:

Rugoletti

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato e attraverso le informazioni rilasciate dal datore di lavoro. Per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Organigramma e Formazione		
E' presente l'organigramma aziendale?	Si	
E' stato individuato univocamente il datore di lavoro?	Si	Davide Rugoletti con delibera
E' stato costituito il S.P.P. ed e' stato individuato il Responsabile del S.P.P.?	Si	Oscardo Severi
Sono stati formati il Responsabile e tutti i membri del S.P.P.?	Si	
E' stato individuato un medico competente?	Si	In fase di nuova nomina
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' stato formato in seguito all'elezione e poi costantemente?	No	Pierini Claudio Corso fatto nel 2011 Ultimo aggiornamento fatto l'16/12/15
Sono stati individuati gli addetti di primo soccorso?	Si	Pierini e Terebindi
Gli addetti di primo soccorso hanno la formazione in corso di validita'?	No	Pierini fatto Corso di aggiornamento il 6/11/2018 formare Terebindi
Sono stati individuati gli addetti alla lotta antincendio?	Si	Pierini e Terebindi
Gli addetti alla lotta antincendio sono stati formati in modo congruo con il livello di rischio?	Si	Pierini fatto corso il 15/11/18 Terebindi fatto corso 8/2/2008

Organigramma e Formazione

Sono stati individuati dirigenti?	Si	Responsabili di settore : Rugoletti, volpini
I dirigenti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	No	
Sono stati individuati i preposti?	Si	Capo operaio: Severini
I preposti sono stati formati e la formazione e' in corso di validita'?	Si	

DVR

Il DVR e' stato redatto ed e' disponibile, firmato e con data certa?	Si	22/01/2020
La valutazione stress lavoro correlato e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 17/6/2022
La valutazione relativa all'esposizione al rumore e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 11/6/2024
La valutazione relativa all'esposizione alle vibrazioni e' in corso di validita'?	Si	Scadenza Documento: 11/6/2024
La valutazione relativa all'esposizione ai campi elettromagnetici e' in corso di validita'?	Non pertinente	

DVR		
La valutazione relativa all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' stata effettuata la valutazione del rischio chimico	Si	22/01/2020
La valutazione relativa agli agenti cancerogeni e mutageni, e' in corso di validita'?	Non pertinente	
La valutazione relativa all'esposizione ad agenti biologici e' in corso di validita'?	Non pertinente	
E' presente il documento sulla protezione contro le esplosioni?	No	
E' stata effettuata la valutazione del rischio di sovraccarico biomeccanico (mmc, movimenti ripetitivi, etc)?	Si	8/5/13
E' presente il piano di emergenza?	Si	
Documenti di Gestione		
E' stata effettuata e verbalizzata la riunione periodica art. 35?	Non pertinente	

Documenti di Gestione		
E' stato effettuata correttamente l'attivita' di sorveglianza sanitaria (cert. idoneita', sopralluogo art. 25, etc)?	Si	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti cancerogeni?	Non pertinente	
E' presente ed e' aggiornato il registro degli esposti ad agenti biologici?	Non pertinente	
E' documentata la distribuzione dei DPI?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	Elementari e medie scad. 24/02/2024 Sala convegni scad. 29/09/2023
E' stata eseguita la prova di evacuazione?	No	Rifare
E' presente e compilato il registro per la verifica dei dispositivi antincendio?	No	
Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
Tutti i lavoratori in forza sono stati formati secondo i disposti dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011?	No	Alessi, Pierini, Severini devono aggiornare la formazione Da formare come datori di lavoro: Rugoletti Sarti Edoardo (ragioneria-
COMUNE DI PETRIANO - Municipio		

Informazione, Formazione ed addestramento dei lavoratori		
		nuovo assunto) deve fare la formazione generale è specifica
Tutti gli addetti che fanno uso di piattaforma di lavoro mobile elevabile hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Severini e Alessi: 21/11/18 formare anche Pierini
Tutti gli addetti che fanno uso di trattori e/o macchine di movimento terra hanno ricevuto la formazione iniziale e gli aggiornamenti previsti dall'accordo stato regioni del 22/2/2012?	Si	Corso terna 16/11/18: severini e Alessi Corso trattori: 23/11/2018 formare anche Pierini
Tutti gli addetti che effettuano attivita' in presenza di traffico veicolare o predispongono segnaletica stradale sono stati formati secondo il D.I. 22 gennaio 2019?	Si	formato solo Alessi
Tutti gli addetti che effettuano il montaggio e lo smontaggio di trabattelli e/o ponteggi hanno frequentato il corso specifico?	No	
Sono state elaborate e distribuite procedure di lavoro?	Si	
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	

Impianti		
E' presente il collaudo statico e/o sismico dell'edificio?	No	in fase di completamento per la scuola elementare c'è un progetto di adeguamento per la scuola media
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	Campo sportivo gallo: 25/6/2003 Materna capoluogo 11/9/2000 Materna gallo: 25/09/06 Elementare gallo: 27/11/96 Scuola media gallo: 30/09/05 Municipio : / Magazzini: /
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	No	Scuola elementare e media gallo: 22/06/2020 Materna capoluogo: 27/9/2007 Materna Gallo: 8/10/2009 Centro sociale: / Municipio: / Magazzino: / Cimitero : / Scadenza Documento Scuola media: 22/6/2022
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	Verifiche fatte dal terzo responsabile Santini Novelio Più srl
Viene effettuata la manutenzione degli impianti di aereazione (aria condizionata, pompe di calore, ...)?	Si	impianti sanificati nella scuola
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	No	Verificare il carrello montaferetri

Impianti		
Sono stati sottoposti a verifica periodica gli ascensori/montacarichi?	Si	Manutenzione MEAD Ascensore Scuola media Manutenzione CEAM ADRIATICA Elevatore Materna gallo Elevatore elementare gallo
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Non pertinente	
Impianti contenenti F-GAS		
Per impianti la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' superiore a 3 kg o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalenti, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	No	UTA presente al centro civico contenete Fgas R410A verificare se le scuole hanno un'UTA
Amianto		
In caso di presenza di materiali contenenti amianto e' stato verificato lo stato di conservazione?	Non pertinente	
Firme		
Referente Aziendale	Data 24-02-2021 08:52:57	
Consulente Terenzi Federico	Data 24-02-2021 08:52:57	