

Verifica di conformità legislativa

Condotto per

SAB spa

Descrizione:

SAB spa - Verifica di conformità legislativa

Data:

29-09-2017

Consulente:

Terenzi Federico

Luogo:

SANT'ANGELO IN VADO

Persone che partecipano al sopralluogo:

Note:

Premessa

A seguito della rilevazione dati, sopralluogo e relativa compilazione della presente Verifica di Conformità Legislativa dell'Azienda, in base alle normative vigenti, si comunicano le situazioni non conformi. La visita è stata condotta verificando a campione l'attività aziendale nel sito identificato, per questo motivo non può essere esclusa l'esistenza di eventuali ulteriori non conformità non evidenziate nel corso della presente visita.

Domande	Risposte	Dettagli
DVR		
E' stato completato il rischio chimico con un monitoraggio ambientale ed i dati sono stati elaborati secondo la norma UNI EN 689?	Si	valori di formaldeide superiori a 1/10 del TLV/TWA (0.12 mg/mc). si consiglia di ripetere i campionamenti.
Documenti di gestione		
E' presente e compilato il registro per la verifica di funi e catene?	Si	
E' presente la conformita' antincendio ai sensi del DPR 151/2011?	Si	att. 12.1a, 13.1.a, 44.2c scadenza 15/02/2019
Impianti		
E' disponibile l'agibilita' dei locali?	No	è presente una richiesta di agibilità in data 26/07/2007
E' presente il certificato di conformita' dell'impianto elettrico?	Si	prima conformità: 10/04/2007 ampliamento: 18/7/2016
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto di messa a terra?	Si	
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto contro le scariche atmosferiche?	No	

Domande	Risposte	Dettagli
L' edificio e' autoprotetto?	No	verificare se l'impianto è autoproteggiuto
E' stato denunciato e sottoposto a verifica periodica l'impianto termico?	Si	verifiche fatte su entrambe le caldaie il 10/04/2017
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti di sollevamento?	Si	carroponte SAMO
Sono stati denunciati e sottoposti a verifica periodica gli impianti a pressione?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	verifiche trimestrali ai muletti

Impianti contenenti F-GAS

Per impianti contenenti oltre 3kg di F-gas, e' stata affidata la manutenzione ad una ditta certificata?	Si	
E' stato istituito il registro delle verifiche?	Si	
E' stata presentata entro il 31 Maggio la comunicazione all'ISPRA?	No	comunicazione effettuata ma manca la dichiarazione. presente dichiarazione del 2016

Firme

Domande	Risposte	Dettagli
Referente Aziendale	Data 29-09-2017	
Consulente Terenzi Federico	Data 29-09-2017	